

## Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

## Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00188/23
Дата регистрации сертификата	17.02.2023
Дата окончания действия сертификата	16.02.2028
Номер бланка	0426873
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

## Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Умрихина Ольга Васильевна
-----------------------------------	---------------------------

## Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7730219366
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	5167746307933
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМИНОПРОМ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "АТОМИНОПРОМ"
ФИО руководителя	ПЕТЕРСОН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

## Адрес

Адрес места нахождения	115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2
Адрес места осуществления деятельности	115419, РОССИЯ, Г Москва, ул Орджоникидзе, дом 11, строение 11, офис 704

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 4957446050
Адрес электронной почты	info@atominoprom.ru

**Сведения о государственной регистрации**

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	09.11.2016
Дата присвоения ОГРН	09.11.2016
Код причины постановки на учет (КПП)	772501001

**Изготовитель**

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМИНОПРОМ"

**Адрес**

Адрес места нахождения	115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2
Адрес места осуществления деятельности	115419, РОССИЯ, Г Москва, ул Орджоникидзе, дом 11, строение 11, офис 704

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 4957446050
Адрес электронной почты	info@atominoprom.ru

**Сведения о продукции**

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КМК, типов: ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-D-4,0 и ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-4,0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01 «Технологическая инструкция», изготовленные в соответствии с ТУ 23.20.12 - 026 - 05501445-2020 изм. 01 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК» в составе: пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П или кирпичи ИНЗАБРИК-П, изготовленные в соответствии с ТУ 20.30.22-039-05501445-2021 «Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П»
Общие сведения об области применения продукции	Предел огнестойкости - IЕТ 240 при глубине заделки - 300 мм.

**Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции**

Наименование (обозначение) продукции	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КМК, типов: ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-D-4,0 и ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-4,0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01 «Технологическая инструкция», изготовленные в соответствии с ТУ 23.20.12 - 026 - 05501445-2020 изм. 01 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК» в составе: пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П или кирпичи ИНЗАБРИК-П, изготовленные в соответствии с ТУ 20.30.22-039-05501445-2021 «Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П»
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6806900000 - прочие

**Единица продукта****Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция****«Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П»**

Наименование документа	«Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П»
Номер документа	ТУ 20.30.22-039-05501445-2021

**"Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК»**

Наименование документа	"Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК»
Номер документа	ТУ 23.20.12 - 026 - 05501445-2020 изм. 01

**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия**

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53310-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

**Исследования, испытания, измерения****Испытательная лаборатория**

**ТРПБ.RU.ИН47**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	ТРПБ.RU.ИН47
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья"
Дата регистрации аттестата аккредитации	15.01.2016

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
1755/ТР	15.02.2023	Протокол 1755 АТОМИНОПРОМ ВЗН 1281 ИЕТ240 с пеной.pdf		
1756/ТР	15.02.2023	Протокол 1756 АТОМИНОПРОМ ВЗН 1281 ИЕТ240 с кирпичами.pdf		

**Документы, предполагаемые схемой сертификации****Документы, полученные в процессе сертификации****Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	1281/ТР-ОО
Дата документа	24.01.2023

## Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	ТРПБ.RU.ПБ09
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»
Дата регистрации аттестата аккредитации	18.11.2015
Адрес места осуществления деятельности	105275, РОССИЯ, Москва г, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, этаж 2, пом. № 5
Адрес места нахождения	105275, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА вн. тер. г., ПР-КТ БУДЁННОГО, Д. 51, К. 4 , ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 5
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027709032317
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Номер телефона	+7 4955047164
Адрес электронной почты	5047164@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет	<a href="https://www.sert01.ru/">https://www.sert01.ru/</a>
ФИО руководителя	Умрихина Ольга Васильевна
Должность руководителя	Руководитель ОС

## Эксперты

### Мирфатуллаев Мир-Гусейн МирШамильоглы

ФИО эксперта	Мирфатуллаев Мир-Гусейн МирШамильоглы
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации, Менеджер по качеству, Заместитель Руководителя ОС

### Шолин Николай Алексеевич

ФИО эксперта	Шолин Николай Алексеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

### Марутаев Александр Вячеславович

ФИО эксперта	Марутаев Александр Вячеславович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

