



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00201
(номер сертификата соответствия)

000896
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СтройОптТорг", ОГРН: 1117746841992
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, РОССИЯ.
Фактический адрес: 142002, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, дом 2г, РОССИЯ,
телефон: +7(495) 646-1569, адрес электронной почты: germ.ru@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СтройОптТорг"
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, РОССИЯ.
Фактический адрес: 142002, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, дом 2г,
РОССИЯ, телефон: +7(495) 646-1569, адрес электронной почты: germ.ru@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 13.05.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система уплотнения прохода воздуховода огнестойкая толщиной от 100 мм до 1000 мм, через стены перекрытия толщиной не менее 200 мм с использованием противопожарного покрытия INVAMAT 670 (ТУ 20.30.11.120-003-37166468-2017) толщиной 0.7 мм, герметика огнезащитного акрилового INVAMAT 606 (ТУ 23.99.19.110-004-37166468-2017) толщиной 10 мм и негорючей (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральной ваты (плотность не менее 100 кг/м. куб), изготовленной по технологическому регламенту TP14/1. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости - EI180.

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д20-11-24/1 от 24.11.2020 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002 от 13.05.2019 г., 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00051 от 28.09.2020 выдан ООО ОС «Лаборатория стандартов» рег. № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.12.2020 г. по 03.12.2023 г.



Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Зерк

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Леонов

Д.Ю. Леонов