



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО
www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.198/2.Н.00066
(номер сертификата соответствия)

027594
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СтройОптТорг", ОГРН 1117746841992
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, Россия
Фактический адрес: 109052, г. Москва, Нижняя Хохловка, вл. 106, Россия
тел.+7(495) 646-1569, email: germ.ru@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СтройОптТорг"
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, Россия
Фактический адрес: 109052, г. Москва, Нижняя Хохловка, вл. 106, Россия
тел.+7(495) 646-1569, email: germ.ru@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр",
ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.198/2 от 22.07.2015г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный двухкомпонентный по ППУ (пенополиуретан) «INVAMAT BARRIER 690», выпускаемый по ТУ 20.30.22-007-37166468-2017.
Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20)
(См. приложение – бланк №004055)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д17-10-20/1 от 20.10.2017 г. ИЛ ООО "Ланта Центр",
свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.180/2 от 22.07.2015 г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС06.K00321 от 29.05.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС06 от 02.09.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.10.2017 г. по 19.10.2020г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.198/2.Н.00066
(номер сертификата соответствия)

004055
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

