



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
 регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00202
 (номер сертификата соответствия)

000897
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СтройОптТорг", ОГРН: 1117746841992
 Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 142002, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, дом 2г, РОССИЯ,
 телефон: +7(495) 646-1569, адрес электронной почты: gertm.ru@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СтройОптТорг"
 Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 142002, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, дом 2г, РОССИЯ,
 телефон: +7(495) 646-1569, адрес электронной почты: gertm.ru@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 13.05.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкий гидроизоляционный узел шириной не более 300 мм, глубиной не менее 150 мм для заделки мест сопряжения строительных конструкций, в составе: негорючая минеральная вата плотностью не менее 40 кг/м³, высокоэластичный противопожарный силиконовый герметик INVAMAT 601 (ТУ 20.30.22.180-009-37166468-2020) толщиной 6 мм, изготовленный по технологическому регламенту ТР16/1.
 Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
 20.30.22.180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости - EI120.

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д20-11-24/2 от 24.11.2020 г.
 ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002 от 13.05.2019 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00051 от 28.09.2020 выдан ООО ОС «Лаборатория стандартов» рег. № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.12.2020 г. по 03.12.2023 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Зерк

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Леонов

Д.Ю. Леонов